

ПРОТОКОЛ

№ 131 от «01» августа 2022 г.

Наименование заказчика Администрация Критовского сельсовета Боготольского района

Наименование образца (пробы) Вода питьевая

Место отбора пробы Боготольский район, с. Критово, скважина

Дата отбора пробы «29» июля 2022 г.

Дата доставки пробы в лабораторию 17 час 00 мин. «29» июля 2022 г.

Основание для отбора Проверка качества воды

НД на отбор проб ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»

НД, регламентирующие качество объекта испытаний СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (III. Нормативы качества и безопасности воды)

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результат измерений	Погрешность результата измерений, ±	Нормативы, не более	НД на метод анализа
1.	Цветность	градусы	5,3	1,6	20	ГОСТ 31868-2012
2.	Мутность	ЕМФ	2,3	0,5	2,6	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
3.	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,2	0,1	6,0-9,0	РД 52.24.495-2005
4.	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,1	1,1	7,0	ГОСТ 31954-2012
5.	Окисляемость перманганатная	мг/ дм ³	1,0	0,2	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
6.	Железо общее	мг/ л	0,65	0,10	0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
7.	Марганец	мг/ л	0,19	0,05	0,1	ПНДФ 14.1:2.61-96
8.	Запах при 20 ⁰	баллы	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016

Ю.А. Новикова

ФИО, должность лица, ответственного за проведение испытаний

Директор

А.С. Избранов

